BEGRÆNSET DRIKKEVANDSKONTROL
MED UORGANISKE SPORSTOFFER

R. DONS'
VANDANALYTISK LABORATORIUM
NÆRUMGÅRDSVEJ 7
POSTBOX 49
2850 NÆRUM
TELEFON 45 80 31 33

Analyserapport nr. 6798
23. februar 2006
Blad 1 af 1

Osted Vandværk I/S
v/Jan Olsen
Agertoften 15, Osted
4000 Roskilde

Kopi til:
Lejre Kommune
Roskilde Amt

DANAK
TEST Reg. nr. 48

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

DIREKTE UNDERSØGELSE *	
Temperatur ved prøvetagning	6.2°C
Lugt	Ingen lugt
Smag	Normal
Farve	Ingen
Udseende	Klar

Prøvested: Agertoften 15
Prøvedato: 15.02.2006 kl. 10:40
Prøvetager: laboratoriet (TSP)

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitets-krav 1)	METODE
Coliforme bakterier v. 37°C (Colilert-18)	pr.100ml	<1	i.m.	SM9223, 20.ed.
Kimtal v. 22°C	pr.ml	36	200	DS/EN6222

FYSISK-KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitets-krav 1)	METODE	s_T
pH		pH	7.80		DS287	
Ledningsevne		mS/m	78.5	>30	DS/EN27888	2%
Jern	Fe	mg/l	0.01	0.20	DS225	4%
Ilt	O_2	mg/l	10.0	>5	DS2205	5%
Arsen	As	µg/l	<1	5	DS285	6%
Bor	B	µg/l	490	1000	SM4500C	4%
Nikkel	Ni	µg/l	<1	20	DS2211	8%

1) Se Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 871 af 21. september 2001

* uden for akkreditering

Underskrift

I Vandkvalitetskrav ikke overholdt
i.m.: Ikke målelig s_T: Total fejl