**BEGRÆNSET DRIKKEVANDSKONTROL**
**MED UORGANISKE SPORSTOFFER**


**R. DONS'**
VANDANALYTISK LABORATORIUM
NÆRUMGÅRDSVEJ 7
POSTBOX 49
2850 NÆRUM
TELEFON 45 80 31 33


Analyserapport nr. 7869
2. april 2007
Blad 1 af 1

Osted Vandværk I/S
v/Jan Olsen
Agertoften 15, Osted
4000 Roskilde

Kopi til:
Lejre Kommune

DANAK
TEST Reg. nr. 48

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

| DIREKTE UNDERSØGELSE * | |
|---|---|
| Temperatur ved prøvetagning | 8.0°C |
| Lugt | Ingen lugt |
| Smag | Normal |
| Farve | Ingen |
| Udseende | Klar |

Prøvested: Osted Fri-og Efter-skole (vaskekælder)
Prøvedato: 19.03.2007 kl. 10:00
Prøvetager: laboratoriet (AP)

| MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE | | RESULTAT | Vandkvalitets-krav 1) | METODE |
|---|---|---|---|---|
| Coliforme bakterier v. 37°C | pr.100ml | <1 | i.m. | SM9223, 20.ed. |
| Kimtal v. 22°C | pr.ml | 43 | 200 | DS/EN6222 |

| FYSISK-KEMISK UNDERSØGELSE | | | RESULTAT | Vandkvalitets-krav 1) | METODE | $s_T$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pH | | pH | 7.75 | | DS287 | |
| Ledningsevne | | mS/m | 78.5 | | DS/EN27888 | 2% |
| Jern | Fe | mg/l | 0.03 | 0.20 | DS225 | 4% |
| Ilt | $O_2$ | mg/l | 9.4 | >5 | DS2205 | 5% |
| Bor | B | µg/l | 505 | 1000 | SM4500C | 4% |

1) Se bekendtgørelse nr. 1664 af 14. december 2006

* uden for akkreditering

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt
i.m.: Ikke målelig $s_T$: Total fejl

Underskrift