

MidtSj. Vandforsyning A.m.b.a  
Byvejen 22B, Osted  
4320 Lejre  
Att.: Niels Grann

Rapportnr.: AR-20-CA-20000525-01  
Batchnr.: EUDKVE-20000525  
Kundenr.: CA0000215  
Modt. dato: 24.06.2020

## Analyserapport

<b>Prøvested:</b>	Osted Vandværk - Ledningsnet, Kastholmvej 2 - 104704 / 4261003492		
<b>Udtagningsadresse:</b>	Kastholmvej 2, 4320 Lejre		
<b>Prøvetype:</b>	Drikkevand - Begrænset kontrol		
<b>Prøveudtagning:</b>	24.06.2020 kl. 08:35		
<b>Prøvetager:</b>	Eurofins Miljø Vand A/S	DJK1	
<b>Analyseperiode:</b>	24.06.2020 - 04.07.2020		

<b>Prøvemærke:</b>	prøvehane i fyrrum		
--------------------	--------------------	--	--

Lab prøvenr:	835-2020-80816205	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	⊘) Urel (%)
			Min.	Max.			
<b>Mikrobiologi</b>							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	Colilert Quanti Tray	0.25 <sup>o)</sup>
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	Colilert Quanti Tray	0.25 <sup>o)</sup>
Kimtal ved 22°C	33	CFU/ml		200	1	ISO 6222:1999	0.15 <sup>o)</sup>
<b>Metaller</b>							
Jern (Fe)	< 0.01	mg/l		0.2	0.01	SM 3120 ICP-OES	20
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5, DS/EN ISO 19458, M&A	
pH	7.8	pH	7	8.5		DS/EN ISO 10523	A
Vandtemperatur	14.1	°C				DS/EN ISO 19458	A
Ledningsevne ved 20°C	700	µS/cm			15	DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)	A
Iltindhold	9.0	mg/l	5		0.1	DS/EN ISO 5814	A 15
Prøvens farve	Farveløs					* Visuel	A
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	A
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk	A
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk	A

### Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

### Kopi til:

Lejre Kommune, Hvalsø, Kopimodtager drikkevand, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø

04.07.2020

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
Kundecenter

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

<sup>o)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.