BEGRÆNSET DRIKKEVANDSKONTROL
MED UORGANISKE SPORSTOFFER

R. DONS'
VANDANALYTISK LABORATORIUM
NÆRUMGÅRDSVEJ 7
POSTBOX 49
2850 NÆRUM
TELEFON 45 80 31 33

Analyserapport nr. 8525
5. januar 2008
Blad 1 af 1

Osted Vandværk I/S
v/Jan Olsen
Agertoften 15, Osted
4000 Roskilde

Kopi til:
Lejre Kommune

DANAK
TEST Reg. nr. 48

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

DIREKTE UNDERSØGELSE *		Prøvested: Lysholmparken 79
Temperatur ved prøvetagning	9.3°C	
Lugt	Ingen lugt	Prøvedato: 27.11.2007 kl. 15:55
Smag	Normal	
Farve	Ingen	Prøvetager: laboratoriet (MD)
Udseende	Klar	

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitets-krav 1)	METODE
Coliforme bakterier v. 37°C	pr.100ml	<1	i.m.	SM9223, 20.ed.
Kimtal v. 22°C	pr.ml	31	200	DS/EN6222

FYSISK-KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitets-krav 1)	METODE	s_T
pH		pH	7.85		DS287	
Ledningsevne		mS/m	79.0		DS/EN27888	2%
Jern	Fe	mg/l	0.03	0.20	DS225	4%
Ilt	O_2	mg/l	9.7	>5	DS2205	5%
Kobber	Cu	µg/l	24	100	DS2211	3%
Nikkel	Ni	µg/l	4.5	20	DS2211	8%

1) Se bekendtgørelse nr. 1664 af 14. december 2006

* uden for akkreditering

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt
i.m.: Ikke målelig s_T: Total fejl

Underskrift