BEGRÆNSET DRIKKEVANDSKONTROL
MED UORGANISKE SPORSTOFFER

R. DONS'
VANDANALYTISK LABORATORIUM
NÆRUMGÅRDSVEJ 7
POSTBOX 49
2850 NÆRUM
TELEFON 45 80 31 33

Analyserapport nr. 91308
10. juni 2009
Blad 1 af 1

Osted Vandværk I/S
v/Jan Olsen
Agertoften 15, Osted
4320 Lejre

Kopi til:
Lejre Kommune
GEUS (Jupiter)

DANAK
TEST Reg. nr. 48

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

DIREKTE UNDERSØGELSE *	
Temperatur ved prøvetagning	12.3°C
Lugt	Ingen lugt
Smag	Normal
Farve	Ingen
Udseende	Klar

Prøvested : **Nørretoften 4 (hane i garage)**
Prøvedato : **25.05.2009 kl. 11:50**
Prøvetager : **laboratoriet (MD)**

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitets-krav 1)	METODE
Coliforme bakterier v. 37°C	pr.100ml	<1	i.m.	SM9223, 20.ed.
Kimtal v. 22°C	pr.ml	3	200	DS/EN6222

FYSISK-KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitets-krav 1)	METODE	s_T
pH		pH	7.70		DS287	
Ledningsevne		mS/m	78.5		DS/EN27888	2%
Jern	Fe	mg/l	0.02	0.20	DS225	4%
Ilt	O_2	mg/l	9.3	>5	DS2205	5%
Kobber	Cu	µg/l	10	100	DS2211	3%
Nikkel	Ni	µg/l	<3	20	DS2211	8%

1) Se bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

* uden for akkreditering

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt
i.m.: Ikke målelig s_T: Total fejl

Underskrift

VDwin Version 3.3 [Oktober 2008]